

14.12.2021, 73210061000201434012



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главного управления МЧС России по Ульяновской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071,

тел: 49-98-18 тел/факс 49-98-18, E-mail: ogpn-73@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 73-0-2021/0324рс/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНО-
МУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 186 "ВОЛГАРИК"
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ – ЗАВЕДУЮЩЕЙ МБДОУ № 186 ГУТКОВИЧ ИРИНЕ ЯКОВЛЕВНЕ
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Евсиевича Андрея Николаевича № 73-0-2021/0324рс от «03» декабря 2021 года в период с «06» декабря 2021 г. по «14» декабря 2021 г.

1) Государственным инспектором г. Ульяновска по пожарному надзору Абдуллин-
ным Рамисом Шафкатевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали: заведующая МБДОУ № 186 Гуткович Ирина Яковлевна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Вторые створки двустворчатых дверей лестничных клеток здания детского сада не оборудованы устройствами для самозакрывания. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ) ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.6; СНиП 21-01-97* п. 6.18*	10.02.2022 г.	
2.	Эвакуационный путь из помещения «актовый зал» здания детского сада, предусмотрен по лестнице с шестью ступеньками и высотой этой лестницы более 0,45 м. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями.	ФЗ № 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5; СНиП 21-01-97* п. 6.28*	10.08.2022 г.	
3.	План эвакуации 1-го этажа учебного корпуса №6 не соответствует фактической планировке. Не учтена перепланировка медблока. При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения.	ФЗ №123-ФЗ ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.2.	10.02.2022 г.	
4.	Декларация пожарной безопасности, составленная в отношении здания, не отражает полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. Так в разделе III декларации отражены не полные сведения, а именно отсутствуют: - конкретные пункты сводов правил отраженных в разделе 4 декларации; - требования статьи 86 ФЗ №123-ФЗ, в части требований к внутреннему противопожарному водоснабжению. В разделе 4 декларации отражены не достоверные сведения, а именно: - указаны требования п. 12 Правил противопожарного режима утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г., при этом в рамках проверки установлено, что требования не выполняются;	ФЗ № 123 – ФЗ ч. 5 ст. 64	10.08.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Тузович Ч.Р.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]

(подпись)

Государственный инспектор города Ульяновска
по пожарному надзору
капитан внутренней службы

Абдуллин Р.Ш.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

