




Государственному инспектору
города Ульяновска по
пожарному надзору
Р.Ш.Абдуллину

На основании предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 73-0-2021/0324рс/1, выявленных в ходе выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 186 «Волгарик» сообщаем следующее:

№п\п	Наименование нарушения	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	Вторые створки двухстворчатых дверей лестничных клеток здания детского сада не оборудованы устройствами для самозакрывания. Выходы из помещений и этажей на лестничные клатки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	10.02.2022	выполнено
2	План эвакуации 1-го этажа учебного корпуса №6 не соответствует фактической планировке. Не учтена перепланировка медблока.	10.02.2022	выполнено

Заведующий детским садом



И.Я.Гуткович