



Государственному инспектору
города Ульяновска по
пожарному надзору
Р.Ш.Абдуллину

На основании предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 73-0-2021/0324рс/1, выявленных в ходе выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 186 «Волгарик» сообщаем следующее:

№п\п	Наименование нарушения	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	Эвакуационный путь из помещения «актовый зал» здания детского сада, предусмотрен по лестнице с шестью ступеньками и высотой этой лестницы более 0,45м при высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями	10.08.2022	выполнено
2	Декларация пожарной безопасности, составленная в отношении здания, не отражает полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством РФ.	10.08.2022	выполнено

Заведующий детским садом



И.Я.Гуткович